



Bulletin de sécurité du maCERT

Titre : Vulnérabilité dans le système SCADA Siemens SIMATIC S7-1500 CPU

Numéro de Référence :4522208/14

Risque : Important

Impact : Important

Systemes affectés

- **SIMATIC S7-1500 CPU versions antérieures à 1.6**

Identificateurs externes

- CVE-2014-5074

Bilan de la vulnérabilité

Une vulnérabilité a été corrigée dans Siemens SIMATIC S7-1500 CPU. Elle permet à un attaquant de provoquer un déni de service à distance.

Solution

Veillez installer le nouveau firmware de SIMATIC S7-1500 CPU version 1.6.

- https://www.siemens.com/innovation/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-310688.pdf

Risque :

- déni de service à distance

Annexe

- Bulletin de sécurité Siemens SSA-310688 du 20 août 2014

https://www.siemens.com/innovation/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-310688.pdf

- Référence CVE CVE-2014-5074

<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-5074>