



## BULLETIN DE SECURITE

<b>Titre</b>	Vulnérabilité dans les produits Metasys de Johnson Controls
<b>Numéro de Référence</b>	60580302/26
<b>Date de Publication</b>	03 Février 2026
<b>Risque</b>	Important
<b>Impact</b>	Important

### Systèmes affectés

- Metasys Application and Data Server (ADS) Metasys 14.1 et versions antérieures
- Extended Application and Data Server (ADX) Metasys 14.1
- LCS8500 / NAE8500 Metasys versions 12.0 à 14.1
- System Configuration Tool (SCT) version 17.1 et version antérieure
- Controller Configuration Tool (CCT) avec SQL Express 17.0 et versions antérieures

### Identificateurs externes

- CVE-2026-21654,

### Bilan de la vulnérabilité

Johnson Controls annonce la correction d'une vulnérabilité affectant plusieurs composants de la plateforme Metasys. Une exploitation réussie permettrait à un attaquant distant d'exécuter du code SQL arbitraire sur des serveurs vulnérables.

### Solution :

Veuillez se référer au bulletin de sécurité Johnson Controls du 27 Janvier 2026 pour plus d'information.

### Risque :

- Exécution de commandes SQL arbitraires,

### Annexe

Bulletin de sécurité Johnson Controls du 27 Janvier 2026:

- <https://tyco.widen.net/s/crtwxjjcgm/jci-psa-2026-02>